



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Teavitatud asutus 1020

TEHASE TOOTMISKONTROLLI
VASTAVUSSERTIFIKAAT

1020 - CPR - 030063237

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrusega (EL) nr. 305/2011 (ehitusmaterjalide määrus ehk CPR) väljastatakse käesolev sertifikaat järgmisele ehituskaubale:

Korstnad. Nõuded metallkorstnatele.

Osa 2: Metallist suitsutorud ja lõõride ühendustorud

DN 100 - 600 mm

CH-PJ PLUS

EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50050 O 500

EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 O 500

EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50080 O 500

EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50100 O 500

EN 1856-2 T600 N1 D Vm L50050 G 500

EN 1856-2 T600 N1 D Vm L50060 G 500

EN 1856-2 T600 N1 D Vm L50080 G 500

EN 1856-2 T600 N1 D Vm L50100 G 500

CH-PJ ECO

EN 1856-2 T600 N1 W V2 L99050 O 100 M

EN 1856-2 T600 N1 W V2 L99060 O 100 M

EN 1856-2 T600 N1 W V2 L99080 O 100 M

EN 1856-2 T600 N1 W V2 L99100 O 100 M

EN 1856-2 T600 N1 D Vm L99050 G 100 M

EN 1856-2 T600 N1 D Vm L99060 G 100 M

EN 1856-2 T600 N1 D Vm L99080 G 100 M

EN 1856-2 T600 N1 D Vm L99100 G 100 M

mis tuuakse turule järgmise tooja nime või firmanime või kaubamärgi all:



CHECZ Systemy Kominowe Przemysław Kunkel

83-021 Wiślina, Rokitnica, ul. Topolova 2, PL

ja mis on toodetud järgmises tehases:

CHECZ Systemy Kominowe Przemysław Kunkel

83-021 Wiślina, Rokitnica, ul. Topolova 2, PL

Käesolev tunnistus tõendab, et toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisega seotud sätted, mis on esitatud normi

EN 1856-2:2009

lisas süsteemi 2+ järgi on kohaldatud ja et

tootmisohje on kooskõlas asjakohaste nõuetega.

Käesolev tunnistus väljastati esmakordselt 2022-06-15 ja see jääb kehtima niikaua kuni ühtlustatud standard, ehituskaup, toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise protseduur ega tootmiskoha tootmistingimused ei ole olulisel määral muutunud või kuni teavitatud tootmisohje sertifitseerimisasutus ei ole peatanud ega tühistanud käesoleva sertifikaadi kehtivust..

Pilsen, 2022-06-15



Dipl.ing. Alexander Trinner
Teavitatud asutuse juhataja asetäitja